

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (в готовности к зиме)

1 октября 2015 г.

Дом № 3/15 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Александровская
Домууправление № 19 города Владимир

Общие сведения по строению

Год постройки 1955 материал стен кирпичная кладка
Число этажей 2 наличие подвала используется как

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя и инженера управления домами и членов, представителя общественного домового комитета, Климова И.И. и членов местного комитета профсоюза Сидорова И.Б. в присутствии техника Климова провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое обследование основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша проверена инженером комиссией - в работе
18 окт 2015 г.
- б) чердачное помещение и его вентиляция не исправляется не выявлено
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания исправлены
исправлены кровельные работы в районе Т.
- г) фасад здания исправлены штукатурно-малярные
работы
- д) входные двери и оконные переплеты проверены, краску окраски нет
- е) подвальные помещения не исправляется не выявлено
- ж) отмстка вокруг здания неравномерная осадка, трещины
- з) система центрального отопления задействована, котельная
в работе
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые elevatorные узлы и бойлерные в работе исправлены

п) отопительные печи: в том числе дымоходы, газопроводы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество *4 киловатт мощности*
Требуемая мощность в связи с диммерной
защитой

з. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, снегодежкой и песком для посыпки улиц *Решено*

З. Кооператив - закупиме потребности сего
потока

Выводы и предложения:

Внес в жилищно-коммунальное хозяйство следующие истребования:
Решено приобрести и установить системы водо- и
тепловой защиты оконных, дверных проемов, решено приобрести
необходимые материалы
требуется капитальный ремонт систем водо- и
тепловой защиты оконных, дверных проемов, и в срок
срок выполнения до конца года.
Для решения - отменить
кроме, кроме, отменить

Председатель комиссии
Члены комиссии



Смирнов Н.В.
Смирнов Н.М.
Смирнов В.И.

Смирнов Н.В.

«Сотрудники» по инициативе
ООО «УК «МТД» Московской обл. г. Талдом

Смирнов Н.В.
Смирнов Н.М.