

**А К Т**  
**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

октябрь 2018 г.

Дом № 18 или строение (корпус)  
по ул.(пер.) б. Метростроевской  
Домоуправление № 19 города Балаки

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1999 год материал стен кирпич  
Число этажей 9 наличие подвала тех. подп.

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Антихова Н.Н.  
членов, представителя общественного домового комитета Федоров Н.С.  
и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Турова И.И. провела проверку готовности к эксплуатации в зим-  
них условиях вышеуказанного строения и установила:  
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудо-  
вания:  
а) крыша неисправности не выявлены  
б) чердачное помещение и его вентиляция тех. норм отсутствует  
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания неисправности не выявлены  
г) фасад здания прекращают облицовочного  
кирпича  
д) входные двери и оконные переплеты употреблены, отремонтированы  
е) подвальные помещения тех. подполье  
ж) отмостка вокруг здания неработающая отмостка,  
трещинами, болт. ржавчина  
з) система центрального отопления В работе и состоящая  
промышлена и опровергнута  
и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_  
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные В работе и состоящая  
\_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

ж) электричество реквизит ВРУ, реквизит ЭЛ. издеров

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом обеспечено

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

**Выводы и предложения:**

Дом к началу зимы.

Всеподъездно : проездою и отремонтировано,  
стенка лифровой арматуры, сантехника  
трубопроводов 170м, кровельный 28с, ХВС,  
реквизит ВРУ, ЭЛ. издеров

Председатель комиссии  
Члены комиссии



Н. В. Колевине  
Н. И. Нагохово  
И. И. Турова  
Н. С. Стёгеров