

АКТ

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 20012 г.

Дом № 291 или строение (корпус) 2
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № 19 города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпичные
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами ООО «СРДНМО» Прокопьевой В.В.
членов, представителя общественного домового комитета Стомалиной
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Шварцовой М.А. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не повреждена неисправностей не выявлено
- б) чердачное помещение и вентиляция отсутствует от мусора неисправностей нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания незначительный кирпич. кладка требуется
текущий ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты уменьшены
- е) подвальные помещения отсутствует от мусора
- ж) отмостка вокруг здания деревянная 2012 год
- з) система центрального отопления в работе сметается
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные отрегулированы отрегулированы

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество в работе состоянием

Требуется п.р. систем охранной сигнализации на
составе объектов нововыпущенных соврем. приборов
и.р.

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Котельные: в котельных помещениях не имеется
систем вентиляции - п.р.
АВС - трубы и поверхности котла - и.р.
Зон. вентиляция. Выводы и предложения:

Работы к земельным условиям котельных
Система централизованного отопления в
работном состоянии

Требуется п.р. системы электроснабжения
АВС

п.р. вентиляции, покурив

и.р. монтаж АВС, установка автоматического

В.В. Родионов

Председатель комиссии и.и.и. ООО "ЖРЭУ №19" Горюхов В.В.

Члены комиссии технический ООО "ЖРЭУ №19" Звонков Д.А.

Ст. 847, Тир. 600, «ТИТОГРЭС», Тел. 78-81-92
КБ 88

Копия верна

В.В. Родионов

