

АКТ

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

Октябрь 2002 г.

Дом № 291 или строение (корпус) 3
по ул. (пер.) Посковская
Домоуправление № 19 города Железногорск

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен Кирпич-щелевые
Число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами И.И. Хрущев Турмонова В.В.
членов, представителя общественного домового комитета Сит. Г. КВ1 Губаева Е.И.
и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника С.В. Иванова М.А. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша Нарушение кровельного покрытия над кв 37 и кв 39
Стеновыми элементами.
 - б) чердачное помещение и вентиляция Несправностей не выявлено
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания В работе все
 - г) фасад здания Несправностей не выявлено.
 - д) входные двери и оконные переплеты Укомплектованы
 - е) подвальные помещения Несправностей не выявлено.
 - ж) отмостка вокруг здания Порезаны неравномерная осадка - Т.р.
 - з) система центрального отопления В работе все системы
Кирпичной котельной котельная металл.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные отрегулированы
отрегулированы

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество в рабочем состоянии

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

д) поруки имеют разрушенные мунгал. ограды
свод - 7 ф.

Выводы и предложения:

Фонд от земельного условия готов
Система централизованного отопления в ра-
ботах состоит.
Требует т.р. кровли, поручков, отливов.

дир. жилищно-коммунального хозяйства
г. Калуга 

Председатель комиссии ООО "КРЭУ" Железнодорожная В.В.
Члены комиссии

ООО "КРЭУ" Железнодорожная Иванова И.А.

Ст. зам. н.п. Будова В.В.
Г. Калуга

Копия верна





