

# А К Т

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

октябрь 2000 г.

Дом № 291 или строение (корпус) 2  
по ул. (пер.) Московской  
Домоуправление № 19 города Калуго-

## Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Перминова В.В.  
членов, представителя общественного домового комитета Блохина В.И. №84  
и членов местного комитета профсоюза  
в присутствии техника Лавицкого Е.П. провела проверку готовности к эксплуатации  
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша несоответствий не выявлено
- б) чердачное помещение и вентиляция осаждение утепл. слоя, вентиляционные в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
- г) фасад здания несоответствий не выявлено
- д) входные двери и оконные переплеты утеплены, остеклены
- е) подвальные помещения
- ж) отмостка вокруг здания частично нарушена чем. стяжка
- з) система центрального отопления закономерность трубопровода, нарушена изоляция требуется сан. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в раб. состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

ж) электричество нормативности не выявлено

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом в жилищном доме в зимнее время  
выявлено: отсутствие отопления, отсутствие  
Ц.О., снега и льда на тротуарах, крышах,  
крышах крыши отсутствуют

Председатель комиссии  
Члены комиссии



Иванов И.В.  
Петров И.И.  
Сидоров В.И.  
Сидоров В.И.

Татарстан ВУ 1014