

А К Т

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

октябрь 2004 г.

Дом № 295 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Московская _____
Домоуправление № 19 города Калуга _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионова Б.В.
членов, представителя общественного домового комитета Чижова Л.А.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Тамашкина Е.П. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не исправна, выветрена и выжжена
- б) чердачное помещение и вентиляция не исправна, выветрена и выжжена
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не исправна, выветрена и выжжена
- г) фасад здания промерзшие стены, разрушенные все пять балконов
прощинами кирпичными
- д) входные двери и оконные переплеты _____
- е) подвальные помещения куросе, deterior. мажорн дверей
- ж) отмостка вокруг здания неравномерная осадка, трещины
- з) система центрального отопления замерзшие все трубы, радиаторы,
на ручном управлении
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) неисправностей не выявлено.

ж) электричество неисправностей не выявлено

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в зимних условиях
готов. Выявлено, проинформировано Н.В.
Требуется решение: всегда звать, опломбировать.



Председатель комиссии

Члены комиссии

В.В. Романов
Кочавин Н.В.
Тамматова В.Т.
Сидорова Л.В.