

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 Октября 2006 г.

Дом № 28 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № 19 города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1954 материал стен кирпично-бетонный

Число этажей 2 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова - 19 Антонова Н.М.

членов, представителя общественного домового комитета Ваткина О.В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Сидорова Сидорова О.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

а) крыша не исправна, не выявлено

б) чердачное помещение и его вентиляция вентиляция утеплена

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не исправны, не выявлено

г) фасад здания трещины, отслоение штукатурки, утеплена, изменение цвет. раствора, как раньше

д) входные двери и оконные переплеты утеплены, утеплены, иные конструктивных элементов

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания в исправном состоянии

з) система центрального отопления заключаются, коррозии трубопровода, требуется капитальный ремонт, в работе

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Современное

к) тепловые электротепловые узлы и бойлерные в работе, современные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство в рабочем состоянии
Требуется хат. ремонт - истек срок exams

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечим

Выводы и предложения:

Повн. к жителям в зимних условиях домов.

Выполнено: прошивка и арматура системы ч.о. сема и ревизия записной арматуры.

Председатель комиссии

Член комиссии



Иванов Н.В.
Смирнова Н.И.
Воскресенский О.Ю.
Варыков О.В.

