

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2011г.

Дом № 291 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Степачевская _____
Домоуправление № 19 города Казань _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1955 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала 1

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Антонова Н.В.
членов, представителя общественного домового комитета Саварова Р.В.
и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Ворошилов провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Строения на кровельных искривлении требуется текущий ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция Вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания неисправности не выявлены
- г) фасад здания нарушения требуют боковых, требуется как ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты укомплектованы, исправны
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания неисправности выявлены, требуется ремонт - как п.р.
- з) система центрального отопления зажигавшиеся, требуется трубы - как, требуется как ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые электродные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

п) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество в рабочем состоянии, требуется кар. ремонт в связи с работ. Железнодорожной

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным столпением)

в) уборочных инвентарем, снегозащедой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения:

Работы в соответствии с указаниями Управления

Выполнено: проведены окрасочные работы - окрашены трубы 40. в районе Сельма Кирж. ар-фон, Удмурт и реверсия электроснабжения. Ремонт кар. ремонт: фанера, биоматериал, подгузники, смесители к в.с. в.с. Канализация, заводы. Сервис, отходы

Председатель комиссии
Члены комиссии



Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидорова О.О.
Смирнов В.В.

на основании ООО "Ч" от 10.01.2018 г. протокол
№ 1/2018 от 10.01.2018 г.
Чл. ПТО И.И. Иванов А.И.