

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2016г.

Дом № 291 или строение (корпус) 3
по ул. (пер.) Средневолевская
Домоуправление № 31-19 города Маскино

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами ООО «ЖРЭУ-19» Аммиханов Н.М.
членов, представителя общественного домового комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Машин провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша нечисловой не выявлено
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии, черд. вентиляция не предусмотрена
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нечисловости не выявлено
- г) фасад здания промерзшими стенами, требуется как ремонт, не соответствует требованиям ретинии отагр торцов
- д) входные двери и оконные переплеты нечисловости не выявлено
окнами, утеплены
- е) подвальные помещения нечисловости не выявлено
- ж) отмостка вокруг здания нечисловости не выявлено
требуется ремонт
- з) система центрального отопления нечисловости не выявлено
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

ж) электричество в работе совместно

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом _____

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в нормальных условиях готов.

Выводы: проведены и адресованы работы по ч.о., ревизиям сантехники, электротехники и ревизии электротехнических сетей. Предусмотрены работы по ч.о. ЛВС и электротехнических сетей. Ревизии по ч.о. и электротехническим сетям по плану.

Председатель комиссии
Члены комиссии



С.В. Кошина. Н.В.
И.В. Антонова. Н.В.
О.В. Воинова. О.В.
Н.В. Кошина. Н.В.