

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 20¹⁴ г.

Дом № 291 или строение (корпус) 3
по ул.(пер.) Богдановская
Домуправление № 19 города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1901 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Антонова Н.Н.
членов, представителя общественного домового комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Бородина провела проверку готовности к эксплуатации в зим-
них условиях вышеуказанного строения и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) крыша исправлена и герметична
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания исправлена
не герметично
г) фасад здания исправлен с исключением фасада. Герметичен
хотя имеются торубы - Г.Р.
д) входные двери и оконные переплеты исправлены, герметичны
е) подвальные помещения исправлена не герметично
ж) отмостка вокруг здания исправлена герметично, трещин в
подвале нет - Г.Р.
з) система центрального отопления исправлена герметично
хотя горячей воды нет, при этом в трубах есть
теплоноситель учета тепло - Г.Р.
и) котельное помещение и оборудование, с которого подается тепло исправлено
учета тепло - Г.Р.
к) тепловые зазораторные узлы и байпасные в рабочем состоянии

и) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

Составлено - УВС - в раб. состоянии

ж) электричество в рабочем состоянии

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инструментом, спецодеждой и песком для посыпки улиц Бесплатно

Выводы и предложения:

Были в Железногорске в зимних условиях
домов.

Возможно приведение в рабочее состояние
труда - да ч. б., ревизия состояния замерзшего
тепл. приборов, ревизия и ремонтная фиксированная
зимой.

Председатель комиссии
Члены комиссии



Коновалов Н.В.

Онищукова Н.Н.

Волокитина О.Ю.

Н.И. Коновалов Н.В.

тел. начальник ОДО, где штаб Московского
ООО «Газпром» Р.Г. Бондаренко И.В.

Нач. РУО А.Г. Абасов А.В.