

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2006 г.

Дом № 295 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московская

Домуправление № 19 города Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами СООЗ ЖРЭУ-19 Антонова Н.И.

членов, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Воскишица Ю. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

а) крыша Трещины в шиферных листах - Т.р.

б) чердачное помещение и его вентиляция неисправная не введено

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания неисправная не введено

г) фасад здания промерзшие стены, разрушены шиферный листы, трещины кирпичной кладки - Т.р.

д) входные двери и оконные переплеты утрачены, отсутствуют

е) подвальные помещения улице, деформация дверей - Т.р.

ж) отмостка вокруг здания неравномерная осадка, трещины - как решетки

з) система центрального отопления затопленность, коррозии труб бойлера, карущина шлангов, треб. нап. раб. браб.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло состояние

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в работе совместно

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство в работе составлены
карт. ремонт - нетен срок замены

2. Обеспеченность:

а) котельных—топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей—углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Дом к жителям в зимний период
готов.

Выявлено: промывка, опрессовка цо, ревизия и
смена замковой арматуры, ревизия и ревизия
электропроводки.

Требуется от район - отключить электроснабж, цо
рем. работ - упрощены, выделены

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Иванов И.В.
Иванова И.И.
Иванова О.Ю.
Иванова И.И.