

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

3 октября 2017 г.

Дом № 295 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) С. Машковская _____
Домоуправление № 19 города Тамбова _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич _____
Число этажей 5 наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами С. А. Шумкина Н. И.
членов, представителя общественного домового комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Филиппов провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша неисправности не выявлено
дождевик по уф в зимний период разрушился в верхней части трубы
- б) чердачные помещения и его вентиляция неисправности выявлены
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания промерзание стен, разрушение шпатель
панель Бондиш, трещины в кирпиче кладке. - т.р.
- д) входные двери и оконные переплеты уширители, утеплители
- е) подвальные помещения утрач, утепление дверей - т.р.
- ж) отмостки вокруг здания капитальное ограждение, трещины
требуется кап. ремонт
- з) система центрального отопления закономерная коррозия труб
рабочая, требуется кап. ремонт.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

д) отопительные печи, в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ВС в исправном состоянии

ж) электричество *в рабочем состоянии требуется как ремонт штекров*

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спенодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения:

Фон к эксплуатации в зимних условиях

Выводы: исправна, исправна на, исправна и имеет зимнюю партию, ремонт. Требуется как ремонт осветит. и др. отключены от сети, обзор, по др. раб. работам, работам.

Председатель комиссии
Члены комиссии



Королев Н.В.
Смирнов Н.Н.
Ромашин О.О.
Степанова М.Н.

*г. м. интеллект 000, ул. м.т.д. московская
спр. ч. "капитал", г. Тушино
чат. 1100 г. Арханов К.А.*