

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела по организации
Управления МКД УЖКХ г.Калуги

Директор ООО «УК МЖД
Московского округа г.Калуги»



Гуденкова Н.Д.



Л.М.Кочубеева

Директор МУП «Калугатеплосеть»

Карпов И.Н.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Московская ул, д.295 корп.1
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1985
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	4068,7
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Калугатеплосеть»
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	Внешняя граница <u>фундамента</u> /первое запорное устройство в подвале дома (в колодце)
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	<u>не установлена/ запорное устройство на отводе от стояков/первое сварное (резьбовое) соединение</u>
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	Теплотрассы РСО/ <u>отсутствуют</u>
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
12	Наличие <u>элеватора</u> /теплового пункта в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
13	Система отопления МКД	<u>открытая/закрытая</u>
14	Наличие ИПУ тепла	<u>прямая подача ОП/через теплообменники</u> <u>отсутствует/частично оборудован/имеется на нежилых помещениях</u>
15	Схема отопления МКД	<u>однотрубная/двухтрубная/лучевая</u>
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	регуляторы давления/регуляторы температуры/балансирующая арматура(в т.ч. автоматическая)/циркуляционные и др. насосы/расширительные баки/системы безопасности/автоматические воздухоотборники/погодозависимая автоматика <i>кризис маев</i>
17	Система ГВС в МКД	<u>открытая/закрытая (самостоятельное производство)/индивидуальная</u> <i>нет</i>
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	<u>тупиковая/циркуляционная/смешанная</u> <u>металлические/пластиковые/смешанные</u>
19	Схема централизованного теплоснабжения	<u>имеется/отсутствует</u>
20	Система газоснабжения в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	218
	2023-2024 г.г.	203
	2024-2025 г.г.	200
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	624,09
	2023-2024 г.г.	638,08
	2024-2025 г.г.	575,95*
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкалл	671,41
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	
	2022-2023 г.г.	4
	2023-2024 г.г.	4
	2024-2025 г.г.	2
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	Не выявлено/см.прил.

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2 шт	содержание	В 10-ти дневный срок по окончанию отопительного сезона
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	100%	содержание	04.08.2025г.
3	Замена задвижек ЦО	Не требуется		
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	05.07.2025г.
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	5мп	содержание	05.07.2025г.
6	Поверка приборов учета (при их наличии)		содержание	
7	Ремонт освещения в узле ввода		содержание	05.07.2025г.

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	<i>Не требуется</i>			

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России №2234 от 136.11.2024г.

Составил: *Мастер ООО «ИЗУ-15» Л. Кобьева в.ч.*

(должность Ф.И.О.)

* ПОКАЗАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ СРЕДНИЕ